

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Сиземское

Колодец д. Павловское

№	Показатель	Результат	Единицы
1.	Вкус, привкус	1	Баллы
2.	Водородный показатель	7,7	Единицы рН
3.	Запах при (20/60)	1/1	Баллы
4.	Мутность	14,6	ЕМФ
5.	Нитрат-ион	28,2	Мг/дм куб.
6.	Общая жесткость	6,2	°Ж
7.	Окисляемость перманганатная	2,35	Мг/дм куб.
8.	Сульфат-ион	10	Мг/дм куб.
9.	Сухой остаток	326	Мг/дм куб.
10.	Хлорид-ион	10	Мг/дм куб.
11.	Цветность	16,4	Градусы
12.	Общее микробное число при темпер.37 °С	69 КОЕ/см3	
13.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	
14.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ/100 мл	